

Caen le 4 septembre 2014

**SAEP DE COLLEVILLE HERMANVILLE LION**

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant :  
**CONTROLE SANITAIRE PREVU PAR L'A.P.**

MONSIEUR LE PRESIDENT  
SAEP DE COLLEVILLE HERMANVILLE LION  
Mairie  
  
14880 COLLEVILLE MONTGOMERY

Prélèvement du : mardi 26 août 2014 à 13h40  
Code Sise du prélèvement : 00157955  
Installation : Unité de distribution PLAGES  
Nom du point de surveillance : PC PLAGE HERMANVILLE  
Localisation exacte : POSTE DE SECOURS PRINCIPAL HERMANVILLE  
Commune : HERMANVILLE SUR MER  
Prélevé par : AGENT SAISONNIER DU LABORATOIRE  
Type visite : D1 EN DISTRIBUTION  
Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

Mesures de terrain	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Couleur (qualitatif)	0 qualit.				
Odeur (qualitatif)	0 qualit.				
Saveur (qualitatif)	0 qualit.				
Température de l'eau	18,6 °C				25,00
pH	7,5 unitépH			6,50	9,00
Chlore libre	0,10 mg/LCl2				
Chlore total	0,12 mg/LCl2				

**Analyse laboratoire** effectuée par : LABEO Frank Duncombe

Référence laboratoire : E.2014.14736-1

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
<b>PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES</b>					
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	15 n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	30 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	0 n/100mL				0
Entérocoques /100ml-MS	0 n/100mL		0		
Escherichia coli /100ml -MF	0 n/100mL		0		
<b>CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES</b>					
Turbidité néphélobimétrique NFU	0,22 NFU				2,00
<b>EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE</b>					
Titre alcalimétrique	<0,10 °F				
Titre alcalimétrique complet	28,4 °F				
Titre hydrotimétrique	36,1 °F				
<b>MINERALISATION</b>					
Conductivité à 25°C	744 µS/cm			200,00	1100,00
<b>FER ET MANGANESE</b>					
Fer total	<20 µg/l				200,00
<b>PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES</b>					
Ammonium (en NH4)	<0,02 mg/L				0,10
Nitrates (en NO3)	18,7 mg/L		50,00		

**Zone desservie**

Cette unité de distribution alimente tout ou partie des communes de :

COLLEVILLE MONTGOMERY  
HERMANVILLE SUR MER

**Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00157955)**

*Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.*

Conformément aux dispositions de l'article D 1321-104 du Code de la Santé Publique, cette information doit être portée à la connaissance du public par affichage en mairie. Les résultats sont consultables sur internet: [www.eaputable.sante.gouv.fr](http://www.eaputable.sante.gouv.fr)

Le Technicien Sanitaire en Chef

Signé

Sylvie KERBOUL